



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №44/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад « 20»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Ропотова А.В. от «02» марта 2022 года № 44 в период с 09 час. 30 мин. «09» марта 2022 года по 10 час. 30 мин. «10» марта 2022 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты МДОУ «Детский сад № 20», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, ул. Ранняя, ба, обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий МДОУ «Детский сад №20» Чехлатая Елена Владимировна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование НПБ РФ (и/или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 го этажа не во всех защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям (коридор, кабинет старшего воспитателя; пищеблок, спортивный зал, кабинет логопеда, группа №1 (помещение игровой), группа № 3 (помещение игровой) (заключение специалиста от 18.08.2017 № 23/Г/2017, протокол испытания от 17.08.2017 № 26/Г/2017).	п. 54 ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п.п. 3.14, 3.15, 3.16 НПБ 104-03	10.03.2023г.	
2	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации людей (заключение специалиста от 18.08.2017 № 23/Г/2017).	п. 54 ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 3.9 НПБ 104-03.	10.03.2023г.	
3	Количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает необходимый уровень звука в защищаемых помещениях(заключение специалиста от 18.08.2017 № 23/Г/2017).	п. 3.22 НПБ 104-03*, п.3.4 СП 3.13130.2009	10.03.2023г.	
4	Речевая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго этажа здания находится в неисправном состоянии (заключение специалиста от 18.08.2017 № 23/Г/2017, протокол испытания от 18.08.2017	п. 54 ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 3.3 НПБ 104-03.	10.03.2023г.	

	23/Г/2017, протокол испытания от 18.08.2017 № 26/Г/2017).	3.3 НПБ 104-03.		
5	Здание прачечной (здание литер Б) не оснащено автоматической установкой противопожарной защиты.	п. 4, таб. 3 п. 4.2, п. 5.2 НПБ 110-03, прил. А п. А4, таб. А3 СП 5.13130.2009.	10.03.2023г.	
6	В здании (на путях эвакуации в проходах, коридорах и лестничных клетках) отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 ППР в РФ; п.9 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 7.6.1. п. 7.6.3 СП 52.13130.2016	10.03.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №20» Чехлатая Елена Владимировна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«10» марта 20 22 г.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«10» марта 20 22 г.

дата